

Charakterystyki czasowe wyłączania bezpieczników

Kod	Prąd	100%(A)	150%(A)	200%(A)
89150	20A	30-60s	10-20s	5-10s
89151	30A	30-60s	10-20s	5-10s
89152	40A	30-60s	10-20s	5-10s
89153	60A	30-60s	10-20s	3-8s
89154	80A	20-40s	5-15s	2-5s
89155	100A	15-30s	5-15s	2-5s

100% (A) – obciążenie prądem oznaczonym na bezpieczniku

150%(A) – obciążenie prądem 1,5-krotnie wyższym niż oznaczony na bezpieczniku

200%(A) – obciążenie prądem dwukrotnie wyższym niż oznaczony na bezpieczniku

S – (sekund) czas po jakim bezpiecznik zostanie wyłączony